

Odpowiedzi na listy Czytelników

2. Pan J. Zachariasiewicz pyta:

Czy metalowe urządzenia klimatyzacyjne zainstalowane na dachu wyposażone w jakiegokolwiek urządzenia elektryczne zasilane z sieci nn (TN-S) wolno łączyć z instalacją zwodów ochrony odgromowej?

Odpowiedź:

Wszystkie części metalowe budynku znajdujące się na powierzchni dachu obiektu wyposażonego w instalację odgromową powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Dotyczy to również metalowych elementów urządzeń klimatyzacyjnych zasilanych z sieci elektrycznej niskiego napięcia. Należy dodać, że instalacja elektryczna budynku wyposażonego w instalację odgromową powinna być chroniona przed przepięciami wywołanymi przez wyładowanie piorunowe.